

ホームタンク点検シート

タンク 本体	1	タンク周辺で灯油臭はしませんか？	はい	いいえ
	2	タンク下部の土又はアスファルトが変色していませんか？	はい	いいえ
	3	タンク外面・底部に錆はありませんか？	はい	いいえ
	4	タンクの水抜き栓が緩んで、灯油がにじみ出ていませんか？	はい	いいえ
	5	ストレーナーにひび割れ等が発生していませんか？	はい	いいえ
	6	タンク内部に発生した錆でストレーナーが汚れていませんか？	はい	いいえ
	7	タンクの転倒防止はされていますか？	はい	いいえ
	8	夏期使用しないタンクの元バルブが開いていませんか？	はい	いいえ
配管	9	元バルブのプラスチックに亀裂や割れはありませんか？	はい	いいえ
	10	地上部分の配管に、油のにじみや漏れはありませんか？	はい	いいえ
	11	屋内への引き込み管に損傷はありませんか？	はい	いいえ
	12	燃料ゲージの減りが早くありませんか？	はい	いいえ
	13	床下・ストーブ・ボイラー付近から灯油臭はしませんか？	はい	いいえ
その他	14	水道水や排水設備（トイレ・台所・風呂場・洗濯排水等）から油臭はしませんか？	はい	いいえ
	15	近くの排水溝に油が浮いてませんか？	はい	いいえ
	16	草刈りの時に、誤って配管を損傷させていませんか？	はい	いいえ
	17	除雪機で家の周囲を除雪する時に配管を損傷させていませんか？	はい	いいえ
防油堤	18	防油堤の中に水やゴミが溜まっていませんか？	はい	いいえ
	19	防油堤に穴や亀裂はありませんか？	はい	いいえ
	20	防油堤の水抜き栓等が開放されていませんか？	はい	いいえ

18～20は、防油堤がある場合のみチェックして下さい。

点検

- (1) ホームタンクが落雪等で転倒しないように注意しましょう。
- (2) 配管などに腐食や亀裂がないか確認しましょう。
- (3) タンク下のストレーナー部分（プラスチック）の損傷や亀裂に注意しましょう。
- (4) 定期的にホームタンクの残量を確認しましょう。
- (5) ロードヒーティングボイラー等の配管に亀裂や油のにじみが無いか確認しましょう。



万一、油類を流出させてしまったら

- ・漏れた油を適切に処理するため、迅速な通報が大切です。
- ・灯油等を漏洩または河川や側溝などに流出させた場合は、速やかに消防本部・市役所へ連絡しましょう。

ホームタンクからの油漏れが発生した場合、環境汚染問題にもつながります。早急に消防本部予防課または市環境課へお知らせ下さい。

美唄市消防本部予防課予防係 ~ 0126-66-2223 (予防課予防係)
美唄市市民部環境課環境係 ~ 0126-62-3131 (市役所代表)