

# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

( 令和 4 年 8 月 )

|        |                        |         |                      |
|--------|------------------------|---------|----------------------|
| 施設設置者名 | 美唄市                    | 浸出水処理方式 | 接触ばっき方式              |
| 施設名    | 美唄市一般廃棄物最終処分場          | 浸出水処理能力 | 90 m <sup>3</sup> /日 |
| 埋立地面積  | 17,300 m <sup>2</sup>  | 遮水工     | 多層遮水シート              |
| 埋立地容量  | 140,400 m <sup>3</sup> |         |                      |

◎埋立状況

| 埋立ごみ内訳              | 埋立状況      |
|---------------------|-----------|
| 燃やせないごみ (t)         | 161.29 t  |
| 焼却灰 (t)             | 95.67 t   |
| 脱水汚泥 (t)            | 11.72 t   |
| 埋立ごみ合計 (t)          | 268.68 t  |
| 覆土量 (m³)            | 10 m³     |
| ※令和4年3月末の埋立残余容量     | 24,800 m³ |
| ※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 |           |

◎地下水、放流水等の状況

| 採取場所 | 項目              | 日付     | 採取日       | 令和4年8月4日 |
|------|-----------------|--------|-----------|----------|
|      |                 | 報告日    | 令和4年8月22日 |          |
| 浸出水  | pH（水素イオン濃度）     |        |           | 7.7      |
|      | COD（化学的酸素要求量）   | (mg/ℓ) |           | 170      |
|      | BOD（生物化学的酸素要求量） | (mg/ℓ) |           | 72       |
|      | SS（浮遊物質）        | (mg/ℓ) |           | 370      |
|      | T-N（全窒素）        | (mg/ℓ) |           | 83       |
| 処理水  | pH（水素イオン濃度）     |        |           | 7.0      |
|      | COD（化学的酸素要求量）   | (mg/ℓ) |           | 29       |
|      | BOD（生物化学的酸素要求量） | (mg/ℓ) |           | 14       |
|      | SS（浮遊物質）        | (mg/ℓ) |           | 2未満      |
|      | T-N（全窒素）        | (mg/ℓ) |           | 71       |
| 地下水  | 電気伝導率（上流）       | (ms/ℓ) |           | 12       |
|      | 電気伝導率（下流）       | (ms/ℓ) |           | 3.8      |
|      | 塩化物イオン（上流）      | (mg/ℓ) |           | 7.8      |
|      | 塩化物イオン（下流）      | (mg/ℓ) |           | 2.8      |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

|                                       |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 点検項目                                  | 悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、<br>浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 点検は平日に実施。    点検結果    ○：異常なし    ×：異常あり |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 1日                                    | 2日                                                           | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |  |
| ○                                     | ○                                                            | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   |  |
| 18日                                   | 19日                                                          | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |     |     |     |  |
| ○                                     | ○                                                            | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   |     |     |     |  |
| ※異常時に処置を講じた年月日及び内容等                   |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |