

令和5年9月7日（木）
教育委員会生涯学習課
電話 0126-62-3132（内線 2722）
担当 大沼

美唄市営温水プールの設備故障による臨時休館について

1 内容

本日、職員が出勤した際に機械室に異常があり、状況を確認したところ、機械室に設置されている受水槽の故障による異常排水により機械室内のポンプが浸水し、プール設備が故障したことから、臨時休館としました。

2 臨時休館

本日から9月19日（火曜日）まで

3 開館予定

修理に1週間程度要することから、プールの開館時期については、9月20日（水曜日）を予定しています。

なお、利用できるプールについては一般プールのみとし、多目的プールなどの利用時期につきましては、市ホームページなどでお知らせします。