1203110 - 31

水質検査結果書

No. S2400747-001

美唄市長　桜井　恒　様

2024年8月21日

建築物飲料水検査業　北海道22水第8号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目[illegible]番[illegible]号
株式会社　第一岸本臨床検査センター札幌事業所
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年8月1日	受付方法	当方採取
採取日	2024年8月1日	時刻	10時　39分
天候	晴	温度	気　温 25.1 ℃　　水　温 18.0 ℃
検査期間	2024年8月1日　～	2024年8月19日	
採水者	谷本　佳博	試料名	原水
施設名	美唄浄水場		
採水場所	原水		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104