課長　　係長

1203110 - 31

水質検査結果書

No. S2501033-001

美唄市長　桜井　恒　　様

2025年8月13日

建築物飲料水検査業　北海道22水第
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目2番5号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　　中村　陽介

受付日	2025年8月8日	受付方法	当方採取
採取日	2025年8月8日	時刻	10時　27分
天候	曇	温度	気　温 25.6 ℃　　水　温 20.6 ℃
検査期間	2025年8月8日　～	2025年8月12日	
採水者	小川　一昭	試料名	浄水
施設名	美唄浄水場		
採水場所	浄水		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.6	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1203110 - 31

水質検査結果書

No. S2501034-001

美唄市長　桜井　恒　様

2025年8月13日

建築物飲料水検査業　北海道22水第[illegible]
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関[illegible]
株式会社　第一岸本臨床検査[illegible]
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目[illegible]
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本[illegible]
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　中村　陽介

受付日	2025年8月8日	受付方法	当方採取
採取日	2025年8月8日	時刻	14時　19分
天候	曇	温度	気　温 26.4 ℃　　水　温 20.8 ℃
検査期間	2025年8月8日　～	2025年8月12日	
採水者	小川　一昭	試料名	浄水
施設名	南美唄消防分遣所		
採水場所	浄水		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.4	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1203110 - 31

水質検査結果書

No. S2501035-001

美唄市長　桜井　恒　様

2025年8月13日

建築物飲料水検査業　北海道22水第
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　中村　陽介

受付日	2025年8月8日	受付方法	当方採取
採取日	2025年8月8日	時刻	14時　38分
天候	曇	温度	気　温 28.6 ℃　　水　温 22.5 ℃
検査期間	2025年8月8日　～	2025年8月12日	
採水者	小川　一昭	試料名	浄水
施設名	峰延地区コミュニティー消防センター		
採水場所	浄水		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.5	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104