

一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

(令 和 7 年 8 月)

施設設置者名	美唄市	浸出水処理方式	接触ばっき方式
施設名	美唄市一般廃棄物最終処分場	浸出水処理能力	90 m ³ /日
埋立地面積	17,300 m ²	遮水工	多層遮水シート
埋立地容量	140,400 m ³		

◎埋立状況

埋立ごみ内訳	埋立状況
燃やせないごみ (t)	60.53 t
焼却灰 (t)	77.46 t
脱水汚泥 (t)	4.96 t
埋立ごみ合計 (t)	142.95 t
覆土量 (m³)	42 m³

※令和6年3月末の埋立残余容量 20,997 m³

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎地下水、放流水等の状況

採取場所	項目	日付	採取日
		報告日	令和7年8月5日
浸出水	pH（水素イオン濃度）		7.8
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	500
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	690
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)	880
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)	200
処理水	pH（水素イオン濃度）		6.8
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	9
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)	56
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)	29
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)	9
地下水	塩化物イオン（上流）	(mg/ℓ)	13
	電気伝導率（上流）	(ms/ℓ)	15
	塩化物イオン（下流）	(mg/ℓ)	4.8
	電気伝導率（下流）	(ms/ℓ)	5.9

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

[illegible]

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等