

# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

( 令 和 8 年 1 月 )

|        |                        |         |                      |
|--------|------------------------|---------|----------------------|
| 施設設置者名 | 美唄市                    | 浸出水処理方式 | 接触ばっき方式              |
| 施設名    | 美唄市一般廃棄物最終処分場          | 浸出水処理能力 | 90 m <sup>3</sup> /日 |
| 埋立地面積  | 17,300 m <sup>2</sup>  | 遮水工     | 多層遮水シート              |
| 埋立地容量  | 140,400 m <sup>3</sup> |         |                      |

◎埋立状況

| 埋立ごみ内訳          | 埋立状況      |
|-----------------|-----------|
| 燃やせないごみ (t)     | 7.14 t    |
| 焼却灰 (t)         | 0.00 t    |
| 脱水汚泥 (t)        | 6.52 t    |
| 埋立ごみ合計 (t)      | 13.66 t   |
| 覆土量 (m³)        | 0 m³      |
| ※令和6年3月末の埋立残余容量 | 20,997 m³ |

|                 |        |                |
|-----------------|--------|----------------|
| ※令和6年3月末の埋立残余容量 | 20,997 | m <sup>3</sup> |
|-----------------|--------|----------------|

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎地下水、放流水等の状況

| 採取場所 | 項目              | 日付     | 採取日 | 令和8年1月6日  |
|------|-----------------|--------|-----|-----------|
|      |                 | 報告日    |     | 令和8年1月16日 |
| 浸出水  | pH（水素イオン濃度）     |        |     | 7.5       |
|      | BOD（生物化学的酸素要求量） | (mg/ℓ) |     | 460       |
|      | COD（化学的酸素要求量）   | (mg/ℓ) |     | 540       |
|      | SS（浮遊物質）        | (mg/ℓ) |     | 290       |
|      | T-N（全窒素）        | (mg/ℓ) |     | 160       |
| 処理水  | pH（水素イオン濃度）     |        |     | 6.9       |
|      | BOD（生物化学的酸素要求量） | (mg/ℓ) |     | 84        |
|      | COD（化学的酸素要求量）   | (mg/ℓ) |     | 190       |
|      | SS（浮遊物質）        | (mg/ℓ) |     | 49        |
|      | T-N（全窒素）        | (mg/ℓ) |     | 61        |
| 地下水  | 塩化物イオン（上流）      | (mg/ℓ) |     | 9.3       |
|      | 電気伝導率（上流）       | (ms/ℓ) |     | 16        |
|      | 塩化物イオン（下流）      | (mg/ℓ) |     | 8.2       |
|      | 電気伝導率（下流）       | (ms/ℓ) |     | 6.9       |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

|                              |                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 点検項目                         | 悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検は平日に実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり |                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1日                           | 2日                                                       | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| ○                            | ○                                                        | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 18日                          | 19日                                                      | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |     |     |     |
|                              | ○                                                        | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     |     |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等