

一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

(令 和 8 年 5 月)

施設設置者名	美唄市	浸出水処理方式	接触ばっき方式
施設名	美唄市一般廃棄物最終処分場	浸出水処理能力	90 m ³ /日
埋立地面積	17,300 m ²	遮水工	多層遮水シート
埋立地容量	140,400 m ³		

◎埋立状況

埋立ごみ内訳	埋立状況
燃やせないごみ (t)	42.66 t
焼却灰 (t)	78.75 t
脱水汚泥 (t)	5.39 t
埋立ごみ合計 (t)	126.80 t
覆土量 (m³)	0 m³
※令和7年3月末の埋立残余容量	20,022 m³

※令和7年3月末の埋立残余容量	20,022	m ³
-----------------	--------	----------------

※異當時に処置を講じた年月日及び内容等

◎地下水、放流水等の状況

採取場所	項目	日付	採取日	令和8年5月11日
		報告日		令和8年5月21日
浸出水	pH（水素イオン濃度）			7.8
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		110
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		200
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)		140
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)		130
処理水	pH（水素イオン濃度）			7.1
	BOD（生物化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		8
	COD（化学的酸素要求量）	(mg/ℓ)		48
	SS（浮遊物質）	(mg/ℓ)		3
	T-N（全窒素）	(mg/ℓ)		5.7
地下水	塩化物イオン（上流）	(mg/ℓ)		8.1
	電気伝導率（上流）	(ms/ℓ)		13
	塩化物イオン（下流）	(mg/ℓ)		4.6
	電気伝導率（下流）	(ms/ℓ)		4.5

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

[illegible]

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等