

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

( 令和 2 年 9 月 )

|        |                        |         |                      |
|--------|------------------------|---------|----------------------|
| 施設設置者名 | 美唄市                    | 浸出水処理方式 | 接触ばっき方式              |
| 施設名    | 美唄市一般廃棄物最終処分場          | 浸出水処理能力 | 90 m <sup>3</sup> /日 |
| 埋立地面積  | 17,300 m <sup>2</sup>  | 遮水工     | 多層遮水シート              |
| 埋立地容量  | 115,600 m <sup>3</sup> |         |                      |

| ◎埋立状況               |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| 埋立ごみ内訳              | 埋立状況  |          |
| 燃やせないごみ (t)         | 23.80 | t        |
| 焼却灰 (t)             | 0.00  | t        |
| 脱水汚泥 (t)            | 6.10  | t        |
| 埋立ごみ合計 (t)          | 29.90 | t        |
| 覆土量 (m³)            | 0     | m³       |
| ※令和2年3月末の埋立残余容量     |       | 3,168 m³ |
| ※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 |       |          |

| ◎地下水、放流水等の状況 |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 採取場所         | 項目              | 日付     | 採取日      |
|              |                 | 報告日    | 令和2年9月4日 |
| 浸出水          | pH（水素イオン濃度）     |        | 7.5      |
|              | COD（化学的酸素要求量）   | (mg/l) | 120      |
|              | BOD（生物化学的酸素要求量） | (mg/l) | 18       |
|              | SS（浮遊物質）        | (mg/l) | 370      |
|              | T-N（全窒素）        | (mg/l) | 130      |
| 処理水          | pH（水素イオン濃度）     |        | 7.2      |
|              | COD（化学的酸素要求量）   | (mg/l) | 3.1      |
|              | BOD（生物化学的酸素要求量） | (mg/l) | 4        |
|              | SS（浮遊物質）        | (mg/l) | 3        |
|              | T-N（全窒素）        | (mg/l) | 2.3      |
| 地下水          | 電気伝導率（上流）       | (ms/l) | 15       |
|              | 電気伝導率（下流）       | (ms/l) | 5.6      |
|              | 塩化物イオン（上流）      | (mg/l) | 8        |
|              | 塩化物イオン（下流）      | (mg/l) | 5.1      |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

| ◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況      |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 点検項目                         |     | 悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、<br>浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 点検は平日に実施。 点検結果 ○：異常なし x：異常あり |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1日                           | 2日  | 3日                                                           | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| ○                            | ○   | ○                                                            | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 18日                          | 19日 | 20日                                                          | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |     |     |     |     |
| ○                            | ○   |                                                              | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   |     |     |     |     |
| ※異常時に処置を講じた年月日及び内容等          |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |