

令和 3 年度 最終処分場維持管理状況報告書

|           |                             |         |               |        |       |
|-----------|-----------------------------|---------|---------------|--------|-------|
| 施設設置者名    | 美唄市長                        |         |               |        |       |
| 施設名       | 美唄市旧一般廃棄物最終処分場Ⅱ工区（ごみ処理センター） |         |               |        |       |
| 施設所在地     | 美唄市南美唄町東町                   |         |               |        |       |
| 許可（届出）年月日 | 平成4年9月28日                   | 許可番号    | 衛施第123-4号     | 技術管理者名 | 米澤 行夫 |
| 埋立地面積     | 21,500 ㎡                    | 埋立容量    | 133,823 m3    | しゃ水工   | なし    |
| 浸出水処理施設規模 | 160 m3/日                    | 浸出水処理方式 | 活性汚泥方式＋凝集沈殿方式 |        |       |
| 埋立対象廃棄物   | 可燃ごみ・不燃ごみ・し尿処理汚泥・焼却残渣       |         |               |        |       |

○ 埋立状況

|            | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|---|
| 直接埋立ごみ量（t） |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 収集ごみ       |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 直搬ごみ（一廃）   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 直搬ごみ（産廃）   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 焼却残渣（t）    |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 中間処理残渣（t）  |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 埋立ごみ量（t）   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 埋立ごみ量（m3）  |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 覆土量（m3）    |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |
| 埋立容量（m3）   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |   |

※ 前年度末の埋立残余容量 m3

○ 地下水、放流水等の状況

|     | 4 月            | 5 月  | 6 月  | 7 月  | 8 月  | 9 月  | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月  | 2 月  | 3 月 | 最大値  |
|-----|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|------|
| 浸出水 | pH             | 7.0  |      |      | 6.8  |      |       | 6.8   |       |      |      |     |      |
|     | BOD又はCOD(mg/L) | 0.5  |      |      | 3.4  |      |       | 2.1   |       |      |      |     | 3.4  |
|     | SS(mg/L)       | 17.0 |      |      | 34.0 |      |       | 14.0  |       |      |      |     | 34.0 |
|     | 窒素含有量(mg/L)    | 5.1  |      |      | 6.7  |      |       | 4.4   |       |      |      |     | 6.7  |
|     |                |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |     |      |
| 放流水 | pH             | 7.7  | 7.7  | 7.7  | 7.9  | 7.9  | 8.0   | 7.9   | 7.9   | 8.0  | 7.6  | 0.0 | 0.0  |
|     | BOD又はCOD(mg/L) | 1.0  | 0.5  | 3.6  | 10.0 | 5.6  | 4.6   | 5.3   | 5.4   | 5.8  | 0.5  | 0.0 | 0.0  |
|     | SS(mg/L)       | 17.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0  | 4.0   | 13.0  | 4.0   | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0  |
|     | 窒素含有量(mg/L)    | 4.7  | 4.4  | 3.8  | 4.5  | 3.9  | 3.7   | 3.3   | 2.8   | 4.0  | 4.5  | 0.0 | 0.0  |
|     |                |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |     |      |
| 地下水 | 電気伝導率(上流)      | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0  | 13.0  | 13.0  | 13.0 | 18.0 |     | 18.0 |
|     | 電気伝導率(下流)      | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0  | 10.0  | 11.0  | 9.8  | 12.0 |     | 12.0 |
|     | 塩化物イオン(上流)     | 8.0  | 8.0  | 7.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0   | 8.0   | 8.0   | 8.0  | 14.0 |     | 14.0 |
|     | 塩化物イオン(下流)     | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 12.0 | 12.0 |     | 12.0 |
|     |                |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |     |      |

注 1） 排水基準等に係る項目（基準省令第1条第2号第14号ハ(2)に規定する項目を除く）、地下水等検査項目について水質測定を実施した場合は、計量証明書を添付すること。

○ その他施設の状況

|           | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| 悪臭の発散状況   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適     | 適     | 適     | 適   |     |     |  |
| 害虫等の発生状況  | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無     | 無     | 無     | 無   |     |     |  |
| 覆土の状況     | 適   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適     | 適     | 適     | 適   |     |     |  |
| ごみの飛散、流出  | 適   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適   | 適     | 適     | 適     | 適   |     |     |  |
| 浸出水の内部貯留  | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無     | 無     | 無     | 無   |     |     |  |
| 法面、擁壁等の崩壊 | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無   | 無     | 無     | 無     | 無   |     |     |  |

注 2） その他参考事項がある場合は別紙（様式自由）で報告すること。